

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon Hajdú Lajos (név)
AQUA-K Kft (cég)

képviselében felkereste a NYÍRSÉGVÍZ Rt. *Vízellátási ágazatát*¹ a
„Újfehértó város belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési
terve„ című projekt tervének

(Tsz.: AK-E-09/2011) egyeztetése tárgyában.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek
elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezési területeken kezelésünkben lévő ivóvízhálózatok találhatóak, melyeknek nyomvonalát egyeztettük. Az ivóvízvezetékek bemérése azonban nem a kivitelezéskor történt, hanem utólagosan. Ezért a terven feltüntetett ivóvíz-vezetési nyomvonalak nem pontosak, csak tájékoztató jellegűek. A tényleges ivóvíz-vezetési nyomvonal a terven feltüntetettől egyes szakaszokon, akár 1-2 m-rel is eltérhet. Azokon a helyeken, ahol a tervezett csatornák a meglévő vízvezetékek tengelyével, az útszél és a telekhatár között párhuzamosan futnak, a vízvezeték nyomvonalát közmű kutatóárokkaival, szakfelügyeletünk mellett fel kell táni és a vízvezeték tényleges helyzetének ismeretében kell a vízvezeték lesüllyesztéséről, vagy áthelyezéséről a kivitelezés során dönteni. A kivitelezés során a vízvezeték és a csatorna palástjának vízszintes vetületei között mérve 1,5 m védőtávolságot kérünk tartani, azokon a helyeken ahol a vízvezeték csőtető szintjétől a csapadékvízvezeték tervezett folyásfenékszintje 1,5 m-nél mélyebben van. Ahol a tervezett csatorna folyásfenékszintje és az ivóvízvezeték csőtető szintje között 1,5 m-nél kisebb különbség van, ott elfogadjuk az 1 m védőtávolságot. A csatornán lévő, aknák átemelői, vagy egyéb műtárgyak falsíkja és a vízvezeték között min. 0,7 m védőtávolságot kérünk tartani. Aknákat, átemelőket az ivóvíz gerinc és bekötővezetésekre nem szabad telepíteni.

A nyílt földmedrű, vagy burkolt árkok kivitelezés során kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett min. 0,80 m földtakarást kell biztosítani. Ahol az MSZ 7287 szabványban meghatározott védőtávolságok a fentiekben leírt módosításokkal együtt sem biztosíthatóak, az ivóvíz gerincvezetékét ki kell váltani. Az ivóvíz gerincvezeték kiváltását a Nyírségvíz Zrt.-től kell megrendelni. A gerincvezeték kiváltás során a meglévővel azonos átmérőjű KPE SDR 17 anyagú csövet kérünk használni. A zárt csatorna keresztezéseknél védőcső nélkül min. 0,2 m védőtávolságot kell tartani, ahol ez nem biztosítható valamelyik csövet 0,5-0,5 m túlnyúlással védőcsőbe kell helyezni. Szintbeli keresztezéseknél a vízvezeték kiváltást a Nyírségvíz Zrt.-től kell megrendelni. A szakfelügyeletet, kiváltást faxon a 06-42/5523-610 számon kérjük megrendelni.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során a fent leírtakon túlmenően az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékelten átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést kérünk¹.

A terveket 1 pld.-ban üzemeltetői szakvéleményezés céljából kérjük ágazatunk részére elküldeni.

Nyíregyháza, 2011....év.....08..... hónap.....11.....nap

.....
tervező

.....
üzemeltető

Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Észak-alföldi szolgáltatási központ
Támogató és előkészítő osztály Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza Kálvin tér 4-5.
4401 Nyíregyháza Pf. 58
Tel: 42/406-207 Fax: 42/314-273

Ügyiratszám: 9256113-35428451-1/2011
Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2011.08.18
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Az egyeztetés tárgya: Beadvány azonosító: **AK-E-03/11 (3.2., 3.3., 3.4., 3.5)**
csapadékvíz elvezetése
Téma helyszíne: 4244 Újfehértó város
Egyeztetett téma: Belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési terve

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti nem érinti

körzet hálózatát: érinti nem érinti

gerinc hálózatát: érinti nem érinti

zárt célú hálózatát: érinti nem érinti


A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Területi üzemeltetési központ Kelet-magyarország, Kábelhálózat üzemeltetési osztály Dél-kelet-ra kell benyújtani (Cím: 4047 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4047 Debrecen). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszakup. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:
helyi hálózat+Debrecen-Nyíregyháza Tiszántúli távkábel

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2011.08.18



Kondor Jánosné
Kondor Jánosné
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbizósítja felé, egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

AQUA-K BT

Hajdu Lajos +36302899146

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

Hajdu Lajos
egyeztető Ügyfél aláírása

614/2011. számú

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: A FiberNet Kommunikációs Zrt. hivatalos helyiségében (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.), 2011. augusztus 25-én

Tárgy: Újrehéví, belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezése Tsz: AK-E-03/11

Egyeztetést kérő: Aqua-K Bt.
4400 Nyíregyháza, Petőfi u. 16.
Tel/Fax: 42/784-485

Egyeztetéshez bemutatott dokumentáció: 1 db tervdokumentáció

Terrületileg illetékes közműtulajdonos: FiberNet Kommunikációs Zrt.,
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

A kérelmező által bemutatott tervdokumentációt áttekintettük. A bemutatott rajzokon feltüntetett, tervezett létesítmény a FiberNet Zrt. tárgyban nyomvonalas hírközlési létesítményeit (alépitményes kábeltelevízió hálózatát) **érinti**.

A FiberNet Zrt., mint üzemelő távközlési létesítmény tulajdonosa hozzájárulását az alábbi kikötéseinek betartása esetén adja meg:

A munkálatok során fokozottan köteles betartani az MSZ 7487 előírásait, valamint a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről szóló 4/1981./III.11./KPM-IpM. együttes rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 9004/1982./Közl.Ért.16./KPM-IpM. együttes közleményében előírtakat, továbbá köteles betartani a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások rendelkezéseit.

A távközlési hálózat védelme érdekében **kizárólag távközlési szakfelügyelet** mellett végezhető a tervezett munka. A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal írásban kell megrendelni a FiberNet Kommunikációs Zrt. Területi Igazgatóságán. (fax: 06/1-273-5601)

Az épületek belső hálózatának kialakítása csak a FiberNet Zrt. dolgozója, illetve annak megbízottja jelenlétében valósulhat meg, mivel az érintett területen, üzemelő távközlési hálózatot érintenek a kivitelezés során. A kivitelező munkája során semmilyen körülmények között nem használhat fel FiberNet Zrt. tulajdonban levő hálózatrészeket, eszközöket, a távközlési szolgáltatók előfizetők elérésének érdekében.

Munkaterület átadás eljárásra a FiberNet Zrt.-t is meg kell hívni és a munka megkezdése előtt 10 nappal kérjük bejelenteni a:

- kivitelező nevét, címét,
- felelős műszaki vezető nevét és elérhetőségét,
- a munka megkezdésének időpontját,
- szakfelügyelet megrendelését.

A kábeltelevízió hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kábel nyomvonalától 1-1 m-re csak kézi földmunkát engedélyeztünk.

A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó FiberNet-es dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is.

Semmiféle építmény nem fedheti le a KTV hálózat nyomvonalát. Amennyiben ez elkerülhetetlenné válik az új építmény megvalósítása során, akkor az építetőnek gondoskodnia kell egyrészt a FiberNet Zrt., mint hálózattulajdonos értesítéséről, másrészt biztosítania kell a nyomvonal kiváltáshoz szükséges költségfedezetet. Ekkor az elkészítendő kiviteli terveknek minden esetben tartalmazniuk kell azon távközlési fejezetet, vagy szakági tervet, melyben leírtak alapján a kiváltás megvalósítható.


A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni Tyahor István területi műszaki vezetőnek (tel: 06-20/669-6473) és a felmerülő javítást, hibaelhárítást - szakfelügyelet mellett - saját költségén megoldani.

A létesítmény elkészültét követően műszaki átadás-átvételi eljárásra a FiberNet Zrt. Területi Műszaki Vezetőjét is meg kell hívni. A megvalósulási tervek, illetve geodéziai bemérések egy példányát át kell adni a FiberNet Zrt. részére.

Jelen nyilatkozat 6 hónapig érvényes, és nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

AQUA-K
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
4400 Nyíregyháza, Petőfi u. 16.
Adószám: 25687077-2-15
Cég: 15-06-085393
kérrelmező

k.m.f.


.....
Dévényi Krisztián
Műszaki nyilvántartó

FiberNet Kommunikációs Zrt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Közműgyeztetés
13324467-2-13