



**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: 3-134...../2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A 2020- 2034. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Tisztelt Képviselő- testület!

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 125/2019. (VIII.28.) számú határozatával jóváhagyta a 2020- 2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

Mint ismeretes a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (1) bekezdésének értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT a víziközmű-rendszerre vonatkozó hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló terv.

A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) az Önkormányzatnak címzett levelében az alábbiakról adott tájékoztatást:

A 2020- 2034. évekre elfogadott GFT módosítása vált szükségessé az újfehértói szennyvízelvezető hálózatot (SZ8) érintően, ugyanis az Újfehértó Kereszt u. gravitációs DN 200 KG PVC szennyvízcsatorna 2,5 méter mélységben 2 fm hosszan betonbefolyás miatt csak fél szelvényen üzemel. Ez visszaduzzadást, dugulást okoz. Az üzembiztonság miatt szükséges a csőszakasz cseréje. Az elvégzett munkálatok a közmű bérleti díj terhére kerülnek elszámolásra.

A jelzett körülményekre tekintettel a korábban benyújtott GFT módosítása szükséges. A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt. tárgyban küldött tájékoztató levele a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat- tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Újfehértó, 2020. július 15.



Dr. Hosszú József
polgármester

A nánai melléklet a 5-134 /2020. előterjesztéshez



2020-07-06

[Handwritten signature]

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN-MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ www.nyirsegviz.hu ■ nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

Újfehértó Város Önkormányzata

Dr. Hosszú József
Polgármester

Dátum: 2020.06.30.

Ikt.sz.: 19107-2020

Tárgy: Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségek

Melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módosítás 2020-2034. (SZ8) 2 pld

Ügyintéző: Fodor Szilvia

Újfehértó

Szent István út 10.

4244

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2020-2034. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben (GFT) az Újfehértói szennyvízelvezető hálózaton (SZ8), 2020. évben a mellékletben megküldött, indoklással kiegészített pótlási-felújítási feladat végrehajtása szükséges.

A fentiek figyelembevételével a korábban benyújtott GFT módosítása vált szükségessé.

Kérjük a módosítás szíves tudomásul vételét és a **csatolt dokumentum aláírás utáni egy példányban történő visszaküldését.**

Az elvégzett munkálatok a közmű bérleti díj terhére kerül elszámolásra.

Tisztelettel:

[Handwritten signature]
Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes

[Handwritten signature]
Könnyű Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-helyettes

2. számú melléklet a S-134/2020. számú előterjesztéshez

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../..... (.....) számú

határozata

A 2020- 2034. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a 125/2019. (VIII.28.) számú határozattal jóváhagyott, a 2020- 2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását a határozat mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

2./ megbízza a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Vízes és Csatornamű Zrt-t, hogy a Gördülő Fejlesztési terv módosításának bejelentésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az egyéb ágazati jogszabályok által előírt kötelezettségeket a jogszabályi előírások szerint teljesítse.

**Határidő: azonnal
Felelős: polgármester**

**Dr. Hosszú József
polgármester**

**Dr. Veres Ildikó
jegyző**

A határozatról értesül:

- 1./ Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály)
- 2./ Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Vízes és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó utca 5.)
- 3./ Irattár

Gördülő Fejlesztési terv 2020-2034. módosítása

TERV fajta: Feújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-26611-1-001-00-11

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ8

Dátum:

2020.06.23

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költisége (eFt)	Beruházás
------	-----------	-----------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

2020 módosított

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Újfehértó	Újfehértó csatornarekonstrukció Kereszt u.	Újfehértó csatornarekonstrukció Kereszt u.	Újfehértó Kereszt u. gravitációs DN 200 KG PVC szennyvízcsatorna 2,5 méter mélységben 2 fm hosszan betonbefolyás miatt csak fél szelvényen üzemel. Ez visszaduzzadást, dugulást okoz. Az üzembiztonság miatt szükséges a csőszakasz cseréje.	360
-----------	--	---	--	-----

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

360

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

360

Kelt.:

Ellátásért felelős:

Melléklet a _____ /2020. (____)____
ndeni költségvetéshez

Gördülő Fejlesztési terv 2020-2034. módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-26611-1-001-00-11

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ8

Dátum:

2020.06.23

1.sz melléklet

Ütem Település Beruházás megnevezése Beruházás műszaki tartalma Beruházás szakszerűsége Beruházás költsége (eft)

2020 módosított

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Újfehértó	Újfehértó csatornarekonstrukció Kereszt u.	Újfehértó csatornarekonstrukció Kereszt u.	Újfehértó Kereszt u. gravitációs DN 200 KG PVC szennyvízcsatorna 2,5 méter mélységben 2 fm hosszán betonbefolyás miatt csak fél szelvényen üzemel. Ez visszadzadást, dugulást okoz. Az üzembiztonság miatt szükséges a csőszakasz cseréje.	360
-----------	--	--	--	-----

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eft)

360

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eft)

360

Kelt.:

Ellátásért felelős: