



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERE
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: 3-115...../2022.

ELŐTERJESZTÉS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETHEZ

A 2022- 2036. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 116/2021. (IX.29.) számú határozatával jóváhagyta a 2022- 2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (1) bekezdésének értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT a víziközmű-rendszerre vonatkozó hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló terv.

A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5, továbbiakban: Nyírségvíz Zrt.) az Önkormányzatnak címzett 12463-2022. számú levelében (1. melléklet) az alábbiakról adott tájékoztatást:

„A 2022- 2036. évekre elfogadott GFT-ben az Újfehértói szennyvízelvezető hálózaton (SZ8), 2022. évben a mellékletben megküldött, indokolással kiegészített felújítási pótlási feladat végrehajtása szükséges.

Az elvégzett munkálatok költségei a közmű bérleti díj terhére kerül elszámolásra.”

Fentiekre tekintettel a 2022-2036. időszakra elfogott GFT módosítása vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és mellékelt határozat- tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Újfehértó, 2022. május 4.


Dr. Hosszú József
polgármester

Melléklet a 3-115..... számú előterjesztéshez

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../..... (.....)

határozata

A 2022- 2036. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

- 1./ a 2022-2036. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosítását a határozat 2. számú mellékletben meghatározottak szerint jóváhagyja és
- 2./ felhatalmazza a Polgármestert az előző pont szerinti melléklet (táblázat) aláírására, továbbá
- 3./ megbízza a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt-t, hogy a Gördülő Fejlesztési terv módosításának bejelentésével kapcsolatos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az egyéb ágazati jogszabályok által előírt kötelezettségeket a jogszabályi előírások szerint teljesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Hosszú József
polgármester

Dr. Veres Ildikó
jegyző

A határozatról értesül:

- 1./ Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály)
- 2./ Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt.: 4401 Nyíregyháza, Tó utca 5.
- 3./ Irattár



NYÍRSÉGVÍZ
Nyiregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt

1. melléklet

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4401 Nyiregyháza, Tó u. 5. ■ Pl.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ www.nyirsegviz.hu ■ nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

Újfehértó Város Önkormányzata

Dr. Hosszú József
Polgármester

Dátum: 2022.04.04

Ikt.sz.: 12463-2022

2022-04- 6

Tárgy: Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési kötelezettségek

Melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)
módosítás

Ügyintéző: Fodor Szilvia

Újfehértó

Szent István út 10.

4244

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022-2036. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben (GFT) az Újfehértói szennyvízelvezető hálózaton (S7.8). 2022. évben a mellékletben megküldött, indoklással kiegészített **felújítási pótlási feladat** végrehajtása szükséges.

A fentiek figyelembevételével a korábban benyújtott GFT módosítása vált szükségessé.

Kérjük, a GFT módosítás elfogadását és a csatolt dokumentum aláírás utáni egy példányban történő visszaküldését.

Az elvégzett munkálatok költségei a közmű bérleti díj terhére kerül elszámolásra.

Tisztelettel:


Gálambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes


Könnöy Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Gördülő-Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás MEKH azonosító: 21-26611-1-001-00-11

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: S28

Dátum: 2022.03.17

1.sz melléklet

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás szükségessége | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|

2022 módosított

Szennyvízelvezetés /
Szennyvíz átemelők

| | | | | |
|-----------|---|--|--|-------|
| Újfehértó | Újfehértó Eötvös u. 1 db szennyvíz szivattyú felújítása | Újfehértó Eötvös u. 1 db szennyvíz szivattyú felújítása HOMA MXC2338-P102/C | Szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása. | 1 522 |
|-----------|---|--|--|-------|

Szivattyú állórészének felújítása,
tengely, szivattyú ház, járókerék,
betétgyűrű, kábel csere.

| | | | | |
|-----------|---|---|---|-------|
| Újfehértó | Újfehértó Szent István u. 2 db szennyvíz szivattyú felújítása | Újfehértó Szent István u.2 db szennyvíz szivattyú felújítása HOMA VX2444-T64/C | Szennyvízelvezetés folyamatosságának biztosítása | 1 367 |
|-----------|---|---|---|-------|

Szivattyú forgórészének,
csapágyházának, olajházának
felújítása, tengely, járókerék,
kábel csere.

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eft)

2 889

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Tóth György
Cserépteljesítési és
Közműtechnikai
Krajecz András
Nyitogynáz szennyvíz
üzemvezető

| | | | | |
|--|---|--|--|-------|
| Újfehértó | Újfehértó szennyvíztelepen a 2-es utóülepítő elektromos felújítása | Az utóülepítő áramellátása csúszógyűrűs árambevezetővel van kialakítva. Az árambevezető teljesen meghibásodott, cseréje szükséges. | Csúszógyűrűs árambevezető nélkül az utóülepítő nem működik. | 680 |
| Újfehértó | Újfehértó szennyvíztelepen konténermozgató sín cseréje 2 db , betonozással. | Konténermozgató sín pár bontása, aszfaltvágás, betonozás, új sín lefektetés. Rácskonténer, izspakonténer mozgató sín cseréje. | A konténermozgató sín korrodáltsága miatt szükséges a csere. | 2 974 |
| Eszközszoptra tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | | 3 654 |
| Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) | | | | 6 543 |

Kelt: _____ Elátásért felelős: _____

Tóth György
 CSERHÁZASI TISZTA
